



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CZ.AB67.B01132

Срок действия с 21.01.2013 по 20.01.2015

№ 0979814

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB67.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТИФ-ТЕСТ".
121351, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 20, корп. 1, тел. (499) 346-37-15, E-mail info@sertif-test.ru.

ПРОДУКЦИЯ Комбинированные устройства с плавкими предохранителями типа "предохранитель-выключатель-разъединитель" торговой марки OEZ согласно приложению на 1 листе (бланк № 0822041).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

34 2200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99)

код ТН ВЭД России:

8536 30 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "OEZ s.r.o."
Адрес: Sedivska 339, 56151 Letohrad, Czech Republic, Чешская Республика.
Телефон +420 465 672 379, факс +420 465 672 398.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Фирма "OEZ s.r.o."
Адрес: Sedivska 339, 56151 Letohrad, Czech Republic, Чешская Республика.
Телефон +420 465 672 379, факс +420 465 672 398.

НА ОСНОВАНИИ
Протокола сертификационных испытаний № 266-2013-008 от 11.01.2013 г. Испытательного центра ООО "Астория", рег. № РОСС RU.0001.21MЭ68 от 28.10.2011, адрес: 105568, г. Москва, ул. Челябинская, д. 19, корп. 4, оф. 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)
Эксперт

подпись

А.Н. Буланов
инициалы, фамилия

подпись

Б.В. Пожогин
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0822041**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CZ.AB67.B01132

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
34 2200 8536 30 900 0	Присоединительные комплекты:	По технической документации изготовителя.
	- с горизонтальным расположением предохранителей типоразмеров: FH000 и FH00 до 160А включительно, FH1 до 250А включительно, FH2 до 400А включительно, FH3 до 630А включительно, исполнения 1А/Т, 1S/Т, 1А/Н, 1S/Н, 3А/Т, 3S/Т, 3SB/Т, 3А/Н, 3S/Н, 3L/Т, 1А/Ф, 1S/Ф, 3А/Ф, 3S/Ф, 3SB/Ф, 3L/Ф, 3А/Р, 3А/S, 1А/ЛФ - с вертикальным расположением предохранителей типоразмеров: FD00 до 160А включительно, FD1 до 250А включительно, FD2 до 400А включительно, FD3 до 630А включительно, исполнения 33К/Ф, 33К/FC, 31D/Ф, 33D/Ф, 31D/FC, 33D/FC, 33К/PC, 31D/PC, 33D/PC, 31/LM, 31/LM-Z, 33/LM, 31/LW, 31/LW-Z, 33/LW, 31/LL, 31/LL-Z, 33/LL, 31/LMR, 33/LMR, 31/LW240, 33/LW240, 31/LW240E, 33/LW240E, 33/LME, 33/LWE, 33К/FC-M1, 33К/FC-M05, 33К/FC-M05C, 33К/FC-RM1, 31D/FC-M1, 33D/FC-M1, 31D/FC-RM1, 33D/FC-RM1, 31D/FC-M05, 33D/FC-M05, 31D/FC-M05C, 33D/FC-M05C	



**Руководитель органа
 (заместитель руководителя)**

Эксперт

(Handwritten signature)
 подпись

А.Н. Буланов
 инициалы, фамилия

(Handwritten signature)
 подпись

Б.В. Пожогин
 инициалы, фамилия